



BioKube Venus 2500 Installationsvägledning för
VA-entreprenörer
Med BioKube IoT SmartController 2021

Innehållsförteckning

Indhold

1	Introduktion	5
1.1	Maximal belastning	5
1.2	Family Match Teknologin	5
1.3	Energiförbrukning	5
1.4	Fosforrening.....	6
2	Mottagningskontroll	6
3	Slamavskiljare.....	6
4	Placering av anläggningen.....	7
4.1	Inträngning av ytvatten	7
4.2	Placering av Biokube reningsverk.....	7
4.3	Placering av slamavskiljare.....	7
4.4	Trafikbelastning.....	7
4.5	Lukt	7
4.6	Ljud.....	7
4.7	Larm	8
4.8	Service	8
5	Gräventreprenad.....	8
5.1	Självfäll från slamavskiljaren till BioKube (normal situation)	8
5.2	Djup nedgrävning (självfäll inte möjlig med standard Venus)	8
8.1	Fysiska dimensioner Venus 2500.....	9
9	Installation av Venus	10
9.1	Fyllnadsmaterial	10
9.2	Ledningar	10
9.3	Elkabel	10
9.4	Förankring.....	10
9.5	Hantering och transport av anläggningen	10
10	Installation av slamavskiljaren	10
10.1	BioKube Venus 2500 installation.....	11
10.2	Frostskydd.....	12
10.3	Utlöpp	12

11	Återfyllning	12
11.1	Återfyllning	12
12	Elektriskt system	13
12.1	Strömkälla.....	13
12.2	Seperat säkerhetsgrupp.....	13
12.3	Kabel.....	14
12.4	Larmenheten	14
13	El-Installation.....	16
13.1	Kabelanslutning i strömbrytare	16
13.2	BioKube styrenhet modell Smart Control IoT	17
13.3	Uppstart av anläggningen	18
13.4	Testfunktion	18
13.5	Fläkt Start/Stop åtgärd	18
13.6	Skumning.....	19
13.7	Låsning.....	19
13.8	Vad betyder det om larmet låter?.....	20



1 Introduktion

BioKube Venus 2500 är avsedd för rening av avloppsvatten från ett vanligt hushåll och inget annat vatten än normalt hushållsavloppsvatten får ledas till anläggningen.

1.1 Maximal belastning

BioKube Venus 2500 är dimensionerad för max 15 personer för hög skyddsnivå och 25 personer för normal skyddsnivå. Detta innebär att systemet kan hantera maximalt 2250 eller 3750 liter/dygn. Denna kapacitet tar även hänsyn till ytterligare belastning, till exempel vid besök av gäster. Om kunden däremot har en daglig förbrukning som är mer än det specificerade eller om det regelbundet vistas fler än 15-25 personer i huset, bör det beaktas och en större anläggning är att rekommendera.

1.2 Family Match Teknologin

BioKube Venus 2500 levereras med möjlighet att nyttja Biokubes Family Match teknologi. Med denna komplettering kan kapaciteten justeras för en belastning på 2-6 personer vilket också minskar energiförbrukningen. Anläggningen kan när som helst återställas till ett standardsystem för 15 personer. En certifierad tekniker anpassar anläggningen individuellt vid det första service besöket och sedan löpande utifrån kundens upplysningar och mätningar utförda av teknikern på anläggningen.



1.3 Energiförbrukning

Energiförbrukningen för BioKube Venus 2500 är ca 1150 kWh/år. Om reningsverket är utrustat med Family Match-teknologin kan energiförbrukningen sänkas till cirka 600 kWh/år.

1.4 Fosforrening

BioKube Venus 2500 är redan vid leverans förberedd för fosforrening. Fosfor avlägsnas från vattnet genom fällning av polyaluminiumklorid och anläggningen doserar själv nödvändig mängd fällningsmedel. Fällningsmedel fylls sedan på vid det årliga servicebesök.

Kom ihåg att informera Biokubes servicetekniker om husägarens vattenförbrukning och antalet personer i hushållet. Denna information hjälper BioKube att optimera anläggningens inställningar för förhållandena i varje hushåll.



Om det finns villkor som inte beskrivs i denna handbok, kontakta alltid BioKube för vägledning.

2 Mottagningskontroll

Se till att de mottagna komponenterna överensstämmer med beställningen och följesedeln samt att varorna inte har några synliga fel eller skador.


Se till att alla rörledningar är utan skador. BioKube rekommenderar att transportera och lagra anläggningen på pall fram till nedgrävning.

3 Slamavskiljare

Slamavskiljare skall vara CE-märkt och ha en våtvoly m på minst 10m³ (5 hushåll) eller 6m³ (3 hushåll). Följ respektive slamavskiljares installationsanvisningar och speciellt förankringsinstruktionerna.

Allmänna rekommendationer:

För underlag och fyllning runt om tanken används rörgrus. Kontrollera att grusstorleken stämmer: partikelstorlek < 2-8 mm och innehållet av grus mellan 8 och 16 mm skall vara mindre än 10%.



Låt inte vatten eller jord komma i kontakt med tekniklådan.

4 Placering av anläggningen

I samband med placering av reningsanläggning bör följande överväganden tas i samråd med kunden:

4.1 Inträngning av ytvatten

Anläggningen får inte översvämmas med ytvatten. Anläggningen ska därför placeras i sådan terräng så ytvattnet inte kan stiga och tränga genom ventilationshålen och därmed riskera att tränga in i ellådan. I praktiken får verket aldrig placeras djupare än till underkanten av den översta kragen. Detta innebär att 200mm av enheten efter färdig installation kommer att befinna sig över marknivån.

4.2 Placering av Biokube reningsverk

Reningsverket ska placeras enligt kommunens anvisningar avseende avstånd till vattenbrunnar och tomtgränser.

4.3 Placering av slamavskiljare

Även slamavskiljaren ska placeras enligt kommunens anvisningar, på sådant avstånd från närmaste väg att tömningsbil lätt har åtkomst. Dessutom bör avståndet mellan slamavskiljaren och BioKube vara mindre än 20 och vanligtvis placeras slamavskiljare och reningsverk alldeles intill varandra för att ta upp så liten plats så möjligt. Alternativt kan en inspektions- och/eller pumpbrunn installeras på returledningen.

4.4 Trafikbelastning

BioKube Venus 2500 bör inte utsättas för tung trafikbelastning på närmare avstånd än två meter från anläggningen. Om detta avstånd inte kan uppfyllas måste en avlastningsmur upprättas mot reningsverket för att skydda anläggningen.

4.5 Lukt

Ett väl fungerande minireningsverk luktar inte illa men i samband med service av anläggningen kan dock lukt förekomma. Anläggningen bör av den anledningen placeras så att arbetet på enheten inte stör dagliga aktiviteter vid fastigheten. Husets avloppsledningar skall vara ansluten till en öppen luftare ovan yttertak. Vakuumventil är ej godkänd vid installation av reningsverk.

4.6 Ljud

Luftpumparna i ett BioKube minireningsverk genererar ett svagt surrande samt ibland ett porlande ljud som kan uppfattas alldeles nära verket. Det rekommenderas därför att placera anläggningen undan från terrasser eller fönster som kan tänkas öppnas, exempelvis sovrumsfönster.

4.7 Larm

Det finns ett antal larm som kan genereras av reningsverket. Larmenheten skall placeras hör och synbart för att kunna uppmärksamma fel i anläggningen. Se mer under kap [9 - Elsystem](#).

4.8 Service

Reningsverkets placering måste säkerställa att serviceteknikerna har tillgång till anläggningen och enkelt kan röra sig runt den.

5 Gräventreprenad

5.1 Självfall från slamavskiljaren till BioKube (normal situation)

BioKube Venus 2500 placeras på en fast, plan yta med maximalt +/- 2,5 mm i höjdvariation på en meter.

Nergrävningsdjupet 168 cm, inloppsdjupet är 130 cm, utloppsdjupet är 37 cm och returpolningsdjupet är 0,37 m. Lutningen på ledningen som går från slamavskiljaren till BioKube Venus 2500 måste vara minst 1 cm/m för att vattnet skall falla naturligt till anläggningen.




I normala fall leds avloppsvattnet från slamavskiljaren direkt till Venus 2500 och returledningen går med självfall tillbaka till inloppet på slamavskiljaren.

5.2 Djup nedgrävning (självfall inte möjlig med standard Venus)

- 6 Biokube erbjuder alternativ lösning:
- 7 Extern pump:
- 8 Här sätts en pumpbrunn in mellan BioKuben och slamavskiljaren. Pumpbrunnen kopplas sedan till BioKubes styrsystem. Ring till din BioKube återförsäljare för vägledning eller köp en komplett uppsättning redo för installation.

8.1 Fysiska dimensioner Venus 2500



9 Installation av Venus

9.1 Fyllnadsmaterial

BioKube Venus 2500 placeras i minst 100 mm rörgrus komprimerat till 98% (Kornstorlek <2-8 mm rekommenderas). Vid normalt nedgrävningsdjup kommer locket på BioKube Venus 2500 vara ungefär 200 mm över marken.

9.2 Ledningar

Alla ledningar för BioKube Venus 2500 skall vara 110 mm PVC- eller PP-avloppsrör.

9.3 Elkabel

Reningsverket har en maximal strömförbrukning på 3 ampere. Därför är det rekommenderat att använda en 5 x 1,5 mm² kabel (alternativt en 5 x 2,5 mm² kabel för längre avstånd). Härigenom förses verket med ström och larm i samma kabel. Följ gällande elinstallationsregler.

9.4 Förankring

BioKube reningsverk är lämpliga för installation i högt grundvatten och behöver normalt ingen ytterligare förankring.

Bottenplattan samt kragen på mitten av verket utgör med sin utstickande yta förankringen. Vid extrema förhållanden kontakta BioKube.

9.5 Hantering och transport av anläggningen


Reningsanläggningen kan lyftas med en gaffeltruck eller grävmaskin i båda lyftöglorna. Anläggningen skall endast lyftas eller transporteras tom.



OBS: Anläggningen får aldrig lyftas med vatten i.

10 Installation av slamavskiljaren

Alla självfallsledningar måste ha minst 1 cm fallhöjd per meter ledning.



10.1 BioKube Venus 2500 installation

BioKube Venus 2500 installeras efter slamavskiljaren. Från reningsverkets utlopp märkt "retur" installeras sedan en självfallsledning tillbaka till inloppet till slamavskiljaren. Vid returpumpning återleds bioslam från botten av verket tillsammans med rätt mängd fällningskemikalie som då flockas och blir kvar i slamavskiljaren.

Ovanstående skiss visar BioKube Venus 2500 och en slamavskiljare.

10.2 Frostskydd

Alla rör som inte ligger åtminstone 70 cm under markytan måste frostskyddas med isolering av styrenplast eller liknande.

10.3 Utlopp

Det renade avloppsvattnet kan ledas till dagvattenbrunn, diken, bäckar, etc. Det kan ibland vara nödvändigt att pumpa bort vattnet om det inte är möjligt för vattnet att självfalla till recipienten. I sådana fall kan en pumpbrunn monteras efter reningsanläggningen.


11 Återfyllning

11.1 Återfyllning

Innan man återfyller med grus runt anläggningen måste tanken fyllas med vatten. Gruset som man återfyller med bör komprimeras genom vattnet för varje 20 cm.

Fyllningen runt rör och BioKube görs med rörgrus. Övrig återfyllning sker med lämplig jord eller friktionsmaterial utan stenar.

BioKube Venus 2500 är en mycket stark och styv tank, men vi rekommenderar ändå inte användning av tunga komprimeringsmetoder med t.ex. markvibratorer.



En Biokube som installeras i de norra delarna av Sverige, där det är väldigt kalla vintrar. Kan med fördel isoleras vid installation.

Material som kan användas för ändamålet är cellplast eller annat likvärdigt isolerande material. Se bild nedan på hur ett kombiverk har isolerats.

Vi kan även erbjuda isolerade lock till samtliga verk, som ett tillval.



12 Elektriskt system

12.1 Strömkälla

BioKube Venus 2200-10PE måste anslutas till en 230 volts 1-fasströmförsörjning. BioKube Venus kan dra maximalt 2-5 amp. Beroende på om en eller flera pumpar är installerade. Det är först när inloppspumpen startar som denna ström behövs. När BioKube Venus inte pumpar använder den endast i genomsnitt 400 watt.

12.2 Seperat säkerhetsgrupp

Vi rekommenderar att du ansluter systemet till en separat strömgrupp eller till en grupp där det bara finns belysning (inte djupfrysning). Detta kommer att upptäcka om en säkring har sprängts och om BioKube Venus är utan ström.

BioKube Venus varnar via en ylande ton som drivs av ett batteri i själva kontrollen vid strömavbrott. Separat automatisk säkring rekommenderas vid 10/13 amp. och hfi-relä till gruppen BioKube Venus är ansluten till.

12.3 Kabel

Totalt dras två kablar från huset till systemet. En nätkabel och en larmkabel.

Strömkälla: En 3-ledares minst 1,5 mm² kabel dras från hus till anläggning och matas in i anläggningens teknik rum genom kabelröret. Borra inga ytterligare hål i systemet.

Larmkabel: En 2-ledare på minst 0,5 mm² dras från systemet till den önskade placeringen för larmet. Placeringen rekommenderas att vara på en plats där du har dagliga rörelser.

Ventilation av teknikboxen får inte stängas eftersom den säkerställer lufttillförsel till luftfläktar i systemet.



12.4 Larmenheten


Larmenheten rekommenderas att installeras i ett rum där du har dagliga rörelser. Det kan vara i korridorer eller nära husets säkringsskåp. Larmet drivs av en 2 x 0,5 mm² stor kabel, låg spänning. Se vägledning för information om larmsignaler och deras betydelse.



Larm i huset:

Lampan är avstängd och larmet är tyst under normal drift. I tiden för systemets misslyckande kommer det att blinka och det kommer att finnas en ylande ton. Ljudet kopplas bort när den lilla svarta strömbrytaren trycks in.

Larm på anläggningen:

	
Den gröna dioden bredvid "Running" tänds vid normal drift. Vid larm blinkar "error" lampan.	

Larmsignaler enligt följande:

Blink	Alarmtyp	Vad betyder larmen?
Konstant blinkande	Strömavbrott till anläggningen	Ingen ström, återställs automatiskt
2 blink	Flödar aktivt samtidigt som låg pumpeffekt	Fel i flöd
3 blink	Hög nivå (flödar aktivt i 10 min)	Nivån sjunker inte även om pumpen är i gång
4 blink	Inloppspump, låg effektnivå	Pump defekt
5 blink	Inloppspump, hög effektnivå	Pumpen kortsluten
6 blink	Fläkt, låg effektnivå	Fläkt defekt
7 blink	Fläkt, hög effektnivå	Fläkt kortsluten
8 blink	Säkring bränd	Intern säkring har kortslutat
9 blink	Saknat/dött batteri	Batteriet är dött eller inte anslutet

13 El-Installation

13.1 Kabelanslutning i strömbrytare

Jord Alarm kabel Strøm forsyn ing. Fase og nul	Larmkabeln ansluts på 2 till 0,5-0,75 mm² till tillhörande + och – kabelklämmor, som också förs genom lådan till avbrytarkontakten. Se bild.
---	--

Klämnummer	Hus installation	
Jord	Jord	
2	L, Fas 230 volt	
4	N, noll	


13.2 BioKube styrenhet modell Smart Control IoT .



BioKubes smart controller gör systemet "intelligent", och justerar anläggningens drift helt automatiskt beroende på den aktuella flödesbelastningen, dvs beroende på antalet personer i huset. Till exempel, när det gäller ett fritidshus, kommer kontrollen automatiskt att anpassa sig till fritidshus-mode och förbruka en minsta mängd kraft. Möjlighet för anslutning till Internet genom att upprätta fast IP eller genom att köpa GSM modulen. Kontakta BioKube för detta.

Alla kablar för styrningen är anslutna från fabriken, så det är inte nödvändigt för vare sig avloppsmästaren eller elektrikern att komma åt styrenhetens anslutningspunkter.

10.3 Elektriskt diagram



13.3 Uppstart av anläggningen

Inställningsfunktioner utförs av BioKubes servicepersonal.

Kontakta BioKube på 55 98 98 00 innan du startar anläggningen.

Både elektriker och avloppsmästare bör vara närvarande när BioKube igångsätts. Nederbördstank och BioKube är fyllda med vatten. Dessutom fylls cirka 100 liter vatten i BioKube Venus interna pumpbrunn så att det finns vatten i hela systemet. Efter installationens början skall följande följas:

1. Anläggningen skall genomgå den testfunktion som beskrivs nedan.
2. Efter ca 1 minut är testfunktionen klar och anläggningen börjar luftas i rengöringskammarna (bubblor från diffusorer under bioblocken).
3. Varje kvart pumpas avloppsvatten från pumpbrunnen till första rengöringskammaren på några sekunder. Det pumpas även när flöten i pumpbrunnar aktiveras. Under drift stannar luftblåsaren i 1 minut för varje kvart.
4. Det bör inte finnas något larm från systemet när provningsfunktionen avslutad.

13.4 Testfunktion

När systemet slås på eller testknappen hålls nere genomförs provningssekvens:

- Fläkten startar
- Paus: 3 sek.
- Inloppspump aktiv: 3 sek. (Om den är installerad)
- Paus: 3 sek.
- Retur spolkammare 1
- Paus: 3 sek.
- Retur spolkammare 2
- Paus: 30 sek.
- Dospump aktiv: 3 sek. (Om den är installerad)
- Paus: 3 sek.
- Fläktstopp

13.5 Fläkt Start/Stop åtgärd

Efter startsekvensen är systemet i normal drift, en energisparande operation där fläkten i intervaller är på beroende på anläggningens belastning.

13.6 Skumning

Det händer ofta att det bildas skum i anläggningen de första dagarna. Detta är normalt, och minskar när biologin är etablerad.



13.7 Låsning

När allt fungerar korrekt sätts locket på anläggningen. Låsstången skjuts igenom och sprint och plombering monteras.



13.8 Vad betyder det om larmet låter?

Detta innebär att det finns ett fel i anläggningen. Vid installation av en BioKube monteras det ett larm, vanligtvis i husets elcentral. Larmet avger både en ljudsignal och en ljussignal för att göra dig uppmärksam på driftsproblem.

Om larmet låter kan du stoppa larmet (tryck på brytaren) och kontakta din lokala BioKube-återförsäljare eller servicetekniker.

Du kommer att bli tillfrågad om antalet blinkningar larmet gör, eftersom det visar vilket fel som avses.



OBS: Efter att problemet har blivit löst, kom ihåg att trycka på larmknappen igen för att aktivera larmet.